

Príloha k zmluve č. 2852014

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie.

Doberateľ (vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie)

Obchodné meno a sídlo: **Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36672254

DIČ: 2022236315

IČDPH: SK2022236315

Tel.č.: +421 435 864 759

E-mail: sekretariat@ovs.sk

Producent (producent)

Obchodné meno a sídlo: **Stredná odborná škola technická**

Komenského 496/37, 029 01 Námestovo

IČO: 17050502

DIČ: —

IČDPH: —

Telefón. číslo: 435 522 694

E-mail:

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vypočítané podľa prílohy č.2 k vyhláške MŽP č. 397/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v platnom znení podľa vzorca: $Q = S \times Hz \times w$ (m3)

kde Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Hz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhmu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského

hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vypočítaný z úhmu zrážok za obdobie posledných piatich rokov,

S - veľkosť príslušnej pôdorysnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie

w - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

Druhy povrchu plôch zaradených do príslušnej kategórie:

A - zastavané a málo priepustné plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku $w=0,9$

B - čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a zatravnené strechy, súčiniteľ odtoku $w=0,4$

C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (záhrady, trávniky, a pod.), súčiniteľ odtoku $w=0,05$

Identifikácia nehnuteľnosti:

Číslo odberu	Adresa odberu	Zrážková lokalita	Plocha A ($w=0,9$)	Plocha B ($w=0,4$)	Plocha C ($w=0,05$)	Výsledná plocha S	Priemerný úhm zrážok Hz	Množstvo vôd Q v m3/mes	Fakturačné obdobie
47103-40-0	Komenského 496/37, Námestovo	Námestovo	4 945 m2	0 m2	10 584 m2	4 980 m2	podľa aktuálnych údajov SHMÚ na príslušný rok	podľa vzorca $Q = S \times Hz \times w$	1x za 12 kalendárnych mesiacov

Dôležité upozornenie:

- 1.) Odberateľ - producent (vlastník alebo správca nehnuteľnosti) je povinný poskytnúť údaje o odvodňovaných plochách a o ich kategórii prevádzkovateľovi VK do 30 dní po obdržaní vyžiadania. V opačnom prípade prevádzkovateľ VK určí odvodnenú plochu odhadom a túto plochu zaradi do kategórie A
- 2.) V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej nehnuteľnosti, vlastník nehnuteľnosti v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá a preukáže aj spôsob tohto nakladania.
- 3.) Ak je obdobie odvádzania vôd z povrchového odtoku nehnuteľnosti kratšie ako obdobie jedného kalendárneho roka, určí sa množstvo vôd z povrchového odtoku pomernou časťou z vypočítaného množstva Q (dátum vzniku, alebo ukončenia odvádzania VPO sa uvádza do prihlášky alebo odhlášky).

Potvrdzujem správnosť údajov a súhlasím s nimi.

V Dolnom Kubíne, dňa: 1.6.2014

Odberateľ
(producent):

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ
KOMENSKÉHO 496/37
NÁMESTOVO

Ing. Emanuel Piták
riaditeľ školy